

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Krempel
am Dienstag, 10. Juli 2012, im Haus des Gastes, Krempel

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 20:10 Uhr

Anwesend: sind

Herr Gerd Zehm als Vorsitzender
und die Mitglieder

Herr Jürgen Sonnberg

Herr Horst-Dieter Peters

Herr Jörg Sinoradzki

Herr Hans-Willi Witt

Herr Manfred Pohling

Nicht anwesend sind entschuldigt:

Frau Siegrid Schulz

Herr Jan Rudolph

Als Gäste sind anwesend:

Bürgermeister Ronald Petersen

2. stellv. Bürgermeister Hans-Hermann Hennig

Gemeindearbeiter Horst Springer

Herr Christian Karstens

Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. Die Einladung ist frist – und formgerecht erfolgt. Einwände werden nicht erhoben.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde
2. Rissbildung in den Straßendecken im Mittelweg
3. Einläufe der Oberflächenentwässerung im Wiesengrund und Birkenweg
4. Erneuerte Oberflächen in den Straßen Moorchaussee, Sandweg, Am Waldzipfel und Am Knappenbarg
5. Mängelaufnahme Am Bahndamm, Tannenweg, Mittelweg und den Seitenstraßen

TOP 1. Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

TOP 2. Rissbildung in den Straßendecken im Mittelweg

TOP 3. Einläufe der Oberflächenentwässerung im Wiesengrund und Birkenweg

TOP 4. Erneuerte Oberflächen in den Straßen Moorchaussee, Sandweg, Am Waldzipfel und Am Knappenbarg

TOP 5. Mängelaufnahme Am Bahndamm, Tannenweg, Mittelweg und den Seitenstraßen

Die oben genannten Tagesordnungspunkte 2-5 werden zusammengefasst.
Folgende Mängel werden erkannt und wie folgt abgewickelt:

Birkenweg:

Der Einlauf der Oberflächenentwässerung sackt ab.
In Höhe Haus 1 reißt die Straße auf.

Mittelweg:

Eine Pappel vor Haus 20 hebt die Straßendecke durch ihr Wurzelwerk an. Die Straße ist schon mehrfach gerissen.
Der Einlauf der Oberflächenentwässerung im Einmündungsbereich Am Bahndamm ist abgesackt

Wiesengrund:

4 Einläufe der Oberflächenentwässerung Höhe der Häuser 9, 11 und 15 sind abgesackt.

Denkmalsweg:

Die Pflasterungen um den Kontrollschacht Höhe Haus 16 sind stark abgesackt. Hier ist eine Gefahrenstelle die umgehend behoben werden muss.
Vor Haus 10 ist in der Parkbucht die Teerdecke abgesackt. Auch hier ist eine Gefahrenstelle die umgehend behoben werden muss.

Spurbahn hinter der Bahn:

In der Bahn fehlt ein großes Stück Beton. Da hier der Fahrradwanderweg verläuft muss diese Gefahrenstelle kurzfristig mit Beton aufgefüllt werden.
Der Gemeindegewerkschafter wurde durch den Bürgermeister mit der Beseitigung des Mangels beauftragt.

Spielplatz:

Aufgezeigte Mängel des Kreis Dithmarschen sollen im Hand und Spanndienst am Donnerstag den 19.07.2012 ab 18:00 Uhr behoben werden.

Mittelweg/ Brunnenstraße:

Die Gemeindegrenzen sollen mittels Katasterplan mit der Gemeinde Lunden geklärt werden.
Diverse Mängel im Einmündungsbereich können nicht eindeutig zugeordnet werden.

Haus des Gastes:

Das Giebelfenster auf der Südseite ist undicht. Bei starken Regen und Wind dringt Wasser ein und schädigt das Parkett auf dem Saal.

Beschluss:

Der Bau- und Wegeausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Schäden vor Wintereinbruch zu beheben. Folgeschäden können somit minimiert werden.

Stimmenverhältnis: einstimmig

Vorsitzender/Protokollführer

Verteiler: alle Ausschussmitglieder, Akte, Protokollbuch